



- Bemerkungen**
- angewendete VStättV: VStättV 2007
 - Bestuhlungs- und Fluchtwegepläne nur gültig in Verbindung mit dem Textteil des Brandschutzkonzeptes
 - Sitzplätze und Einrichtungen für Besucher sind nach der aktuellen VStättV einzurichten
 - im Foyer muß gem. §33(4) VStättV für Ausstattungen inkl. Tische und Stühle nicht brennbares Material, für Ausschmückungen einschl. Tischdecken schwerentflammbares Material verwendet werden
 - Bemessungen der Bestuhlung basierend auf vorhandenen Stühlen und Tischen des Theaters Ingolstadt
 - Reduzierung der Stühle bzw. Tische jederzeit möglich

Projektname
Stadtheater Ingolstadt
 Schloßlande 1, 85049 Ingolstadt

Projektnummer
0112 h2k Brandschutz

Planinhalt
Bestuhlungs- und Fluchtwegeplan Ebene 0
Betrieb FS: Gr. Kongressbetischung (Var. 6)

- Legende**
- Fluchtweg
 - 1** VStättV §10(8)
"... Stufen in Stufengängen 10-19cm hoch, mind. 26cm breit..."
 - 2** VStättV §11(1)
Höhenunterschiede sind zu umwehren
 - 3** freizuhaltender Bereich
 - 4** Bei Treppen ist immer die DIN 18065 zu beachten. Breite mind. 1,10 m, max. 2,10 m.

Planverfasser
 h2k Brandschutz GmbH
 Franz-Schmid-Straße 15, 87616 Marktoberdorf
 Telefon: 08342/7082510, Telefax: 08342/7082511
info@h2k-brandschutz.de

Betreiber
 Stadtheater Ingolstadt
 Schloßlande 1, 85049 Ingolstadt
 Telefon: 0841/305-470

Maßstab 1:200	Datum 13.06.2019	Bearbeiter Ho
Plannummer	Index	e