



Bemerkungen

- angewendete VStättV: VStättV 1969 (Bestandschutz)
- Bestuhlungs- und Fluchtwegpläne nur gültig in Verbindung mit dem Textteil des Brandschutzkonzeptes
- Sitzplätze und Einrichtungen für Besucher sind nach der aktuellen VStättV einzurichten
- im Foyer muß gem. §33(4) VStättV für Ausstattungen inkl. Tische und Stühle nicht brennbares Material, für Ausschmückungen einschl. Tischdecken schwerentflammables Material verwendet werden
- Bemessungen der Bestuhlung basierend auf vorhandenen Stühlen und Tischen des Theaters Ingolstadt
- Reduzierung der Stühle jederzeit möglich

Legende

- Fluchtweg
- B Sitzplatz für Personen mit Mobilitätseinschränkung
- D Dienstpersonal
- 1 VStättV §10(8)
"... Stufen in Stufengängen 10-19cm hoch, mind. 26cm breit..."
- 2 VStättV §11(1)
Höhenunterschiede sind zu umwehren
- 3 freizuhalten Bereich
- 4 Bei Treppen ist immer die DIN 18065 zu beachten. Breite mind. 1,10 m, max. 2,10 m.

Projektname
Stadttheater Ingolstadt
 Schloßlande 1, 85049 Ingolstadt

Projektnummer
0112 h2k Brandschutz

Planinhalt
Bestuhlungs- und Fluchtwegplan Ebene 0
Betrieb FS: Konzertbestuhlung (Var. 8)

Planverfasser h2k Brandschutz GmbH Franz-Schmid-Straße 15, 87616 Marktoberdorf Telefon: 08342/7082510, Telefax: 08342/7082511 info@h2k-brandschutz.de	Betreiber Stadttheater Ingolstadt Schloßlande 1, 85049 Ingolstadt Telefon: 0841/305-470	Maßstab 1:200	Datum 13.06.2019	Bearbeiter Ho
		Plannummer	Index	e